

Energieangaben lt. VERORDNUNG (EU) 2016/2282

NABO AIRCOOL ONE			
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	6,44	m ³ /Min.
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	57,1	W
Serviceverhältnis	S _V	0,11	(m ³ /Min.)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0,16	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	62,21	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	4,81	Meter/Sek.
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879_1986 (corr. 1992)		
Kontakt:	Baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten		